

[붙임8]

당선작 개선사항

□ 공모명: (그린스마트 미래학교)홍덕초 본관동 증개축 사전기획 및
설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">- 북측 전치시설 1.5m 이하 시공시 레벨차 고려한 이음거리 고려- 주출입구 난방과동선 분리고려 <난방에서 오는 바람과 동선 고려>- 개실 레벨 ϕ 31.0 가늘은 수평선상에 연결도서관 ϕ 33.0 레벨차 고려.- 1층 교실을 형태나 2층 상복 형태 통일고려- 운동장 면적 부분 차라동선 고려하여 가늘전제 고려
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 3월 8일

심사위원: 박혜숙



전라북도고창교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

당선작 개선사항

□ 공모명: (그린스마트 미래학교)홍덕초 본관동 중개축 사전기획 및 설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">· 주중임구 보차 분리 검토· 주차설치공간 재검토 ..· 킷발췌터 동성 검토.· 조리실 화물차량 접근성 검토.
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 3월 8일

심사위원: 최복기 (인)

전라북도고창교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

당선작 개선사항

□ 공모명: (그린스마트 미래학교)홍덕초 본관동 증개축 사전기획 및 설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">• 가변형 칸막이 계획시 소음에 대비하여 단열 및 흡음의 잘 된 수 품양으로 제품을 계획 요청• 지형의 고저차가 매우 심하여 실시설계시 레벨을 고려하여 보안 요청
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 3월 8일

심사위원:

이 일성

전라북도고창교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

당선작 개선사항

□ 공모명: (그린스마트 미래학교)홍덕초 본관동 증개축 사전기획 및 설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">· 계획상 도로 가변식 주차공간 증대 중요 정주공간으로 반영되도록 함· 햇살채널 부분의 시공성 영향 최소화 있도록 함.
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 3월 8일

심사위원: 김병강 김인영

전라북도고창교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

당선작 개선사항

□ 공모명: (그린스마트 미래학교)홍덕초 본관동 중개축 사전기획 및
설계 제안공모

개선사항	기존 4층보다 건반은 연계성을 높이는 측면과 레벨라이 등은 기존 보편적라 하량의 질천임, 구하항의 일관성 확보가 필요함
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 3월 8일

심사위원:

2 세 지 (인)

전라북도고창교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

당선작 개선사항

□ 공모명: (그린스마트 미래학교)홍덕초 본관동 중개축 사전기획 및
설계 제안공모

개선사항	주변 지역과의 연계성을 고려하여 진출입계로는 보안하고 단차가 큰 티복공간에 대한 적절한 고려를 계획 진행시 반영할 필요가 있음.
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 3월 8일

심사위원: 심새민

전라북도고창교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임8]

당선작 개선사항

□ 공모명: (그린스마트 미래학교)홍덕초 본관동 증개축 사전기획 및
설계 제안공모

개선사항	의견 없음
------	-------

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 3월 8일

심사위원: 이대웅 위원장

전라북도고창교육지원청 설계공모심사위원장 귀하