

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: (가칭)도담유치원 체육관 신축 설계공모

| | |
|------|--|
| 개선사항 | <ul style="list-style-type: none">· 외벽을 7월말까지 마감재질과 안전시설 등 의 검토 완료.· 서쪽 대강장 상하의 서양식 재질이 되는 내외벽 재질이 요구됨. |
|------|--|

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 9월 15일

심사위원:


이동원 (인)

전라북도군산교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]


당선작 개선사항

□ 공모명: (가칭)도담유치원 체육관 신축 설계공모

| | |
|------|--|
| 개선사항 | <ul style="list-style-type: none">· 서쪽에 설치한 다수의 회전창호의 효용성 및 기밀성에 대해 보완하면 (혹은 검토하면) 좋겠음 (데크 유효폭에 비해 효용성이 부족할 듯 보임)· 무대 진입용 장애인 경사로 끝부분을 안쪽에서 진행방향에 직각으로 맞춰 마감할 것. <div style="text-align: center;"><p>(x) (o)</p></div> |
|------|--|

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 9월 15일

심사위원: 이 동 희 

전라북도군산교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: (가칭)도담유치원 체육관 신축 설계공모

| | |
|------|---|
| 개선사항 | <p>2. 외부에 사용된 자재(점토벽돌, 테라코타, 리어트 징크, 알루미늄 쉬트등) 및 색상이 다양하게 계획되어 콘셉트와 이미지가 표현될 수 있으므로, 전체적인 입면 개스와 디자인 색상을 고려한 외부입면 계획이 필요함.</p> <p>3. BIPV 시스템과 지붕층과의 조인트 마감처리등 상세도면을 자세하게 풀기하여 추후 현장부위 누수하자를 사전에 예방할것</p> |
|------|---|

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 9월 15일

심사위원: 

전라북도군산교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: (가칭)도담유치원 체육관 신축 설계공모

| | |
|------|--|
| 개선사항 | <ul style="list-style-type: none">- 전방향을으로 유동하는 2층 공간- 제안한 디자인이 최대한 반영된 후 필요한 디자인을 보완하기 보충 (당사자를 고려할 때 상충한 요건들이 예상 됨) |
|------|--|

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 9월 15일

심사위원:

문창호 (원)

전라북도군산교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]


당선작 개선사항

□ 공모명: (가칭)도담유치원 체육관 신축 설계공모

| | |
|------|--|
| 개선사항 | <p>유치원버스 리자공간 확보 계획.</p> <p>· 시각에 대한 자양 또는 녹색재 계획.</p> <p>· 설계용역비 상급저렴 계획.</p> |
|------|--|

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 9월 15일

심사위원: 

전라북도군산교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: (가칭)도담유치원 체육관 신축 설계공모

| | |
|------|---|
| 개선사항 | <ul style="list-style-type: none">· 리세강간 규모가 축소· 리세강간 고려하여 사무실규모의 적정성 확보 |
|------|---|

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 9월 15일

심사위원: 7/2 채명

전라북도군산교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: (가칭)도담유치원 체육관 신축 설계공모

| | |
|------|--|
| 개선사항 | <ol style="list-style-type: none">1. 무대를 좀더 넓게 확장하였으면 좋겠습니다2. 강연인 자리를 준비실내에서 편함 X 강당플로어에서 바로 진입되도록 변경가도3. 서포터 데크를 확장해서 강당과 연계 개방 했으면 좋겠습니다4. 무대뒤편은 특시공간에서 평상시 활동하고 운동장 부가 설치되도록 했으면 좋겠습니다.5. Hall에서 무대로 바로 진입가능성을 공간제트 (공간등의 행사자를 위해서) |
|------|--|

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2021년 9월 15일

심사위원: 32 대 김민

전라북도군산교육지원청 설계공모심사위원장 귀하