

당선작 심사 종합평가

□ 용역명 : 군산교육지원청 다목적스포츠센터 증축 설계공모

평가사항	<ul style="list-style-type: none">• 내부공간의 가변적 구성에 의한 다양한 활동의 수용 계획이 우수함.• 충분한 휴게공간의 확보와 보하브리틀 통한 동선 계획의 안전성이 우수함.• 기존건물 및 자연환경과 어울리는 계획이 타당함.
개선사항	<ul style="list-style-type: none">• 협소한 공간에서의 단차 적용은 리양화 필요가 있어 베리어 프리를 적극적으로 고려가 필요함.• 가변형 폴딩도어에 대한 안전성 고려 필요.• 다목적 강당에서 한기시설이 중요하므로 자연 환기 및 채광이 원활할 수 있도록 계획 필요함.

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 4월 11일

심사위원장 :

송석기 인

전북특별자치도군산교육지원청 교육장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 군산교육지원청 다목적스포츠센터 증축 설계공모

- 기존 폐고를 활용하여 사용하고 있는 시설에서 새롭게 계획되는 시설이므로 기존 시설 및 운동장 등 외부공간의 적극적인 활용계획을 통해 제한된 내부 공간 활용의 한계를 극복할 필요가 있음.
- 내부 공간에서 서로 다른 기능 간의 간섭을 최소화할 수 있는 계획이 필요함.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 4월 11일

심사위원 :

송석기 (인)

설계공모 심사위원회위원장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 군산교육지원청 다목적스포츠센터 증축 설계공모

- 학교동 보로 명세를 넓히고 댕 변경 권장
- 단차 앞노면 계단 위치를 변경하여 무장애노면~~을~~ 활용 권장
- 동남쪽 지붕을 단도화시켜 ^{로터}랑리자~~를~~인 구조계획이 되도록 조정.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 4월 11일

심사위원 : 신상희 (인) 서민

설계공모 심사위원회위원장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 군산교육지원청 다목적스포츠센터 증축 설계공모

- 생활권 공간으로 다차 기능을 지양하고 베리어 프리를 적극적으로 고려할 것.
- 기존 응봉탑 센터, 운동장, 경영 공간을 적극적으로 활용하는 계획을 수립할 것
- 파란색 인편 요소를 지양하되 주변 건물과 조화성을 가지는 외관 계획 수립할 것.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 4월 11일

심사위원 : 

설계공모 심사위원회위원장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 군산교육지원청 다목적스포츠센터 증축 설계공모

- 관람석과 체육관과의 단차에 대해
안전사항에 대하여 계단 확보 (계단폭 0.7m)
- 계단폭 폭당 도어에 대해 안전성 고려 확보

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 4월 11일

심사위원 : 이 성 역 이 성 역

설계공모 심사위원회위원장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 군산교육지원청 다목적스포츠센터 증축 설계공모

- 다목적강당은 여러 다용도로 활용할 채워판으로써
활기 사세를 증진하며, 내부 회랑에 기계 활기 사세 본다는
자연 활기 및 채광 한수 있도록 순환할 수 있는
계획이었음. 계획대로 이루어 있음.
- 교외의 예술사 추구와 시공의 상 여려움 이 없는지
검토가 과소화되고 판단됨.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 4월 11일

심사위원 : 정 문 (인) 

설계공모 심사위원회위원장 귀하