

군산구암초 후관동 그린스마트스쿨 증개축 설계제안공모 질의 회신

연번	질의내용	회신내용	지침조항 (페이지)	비고
1	Q. 현 대지 내 존치 건축물 현황 및 배치관계, 대지현황 등을 정확히 파악할 수 있는 현황도면을 제공 요청	A. 요청하신 도면은 보유하고 있지 않으므로, 기존 건물 현황을 파악할 수 있는 배치도만 제공 예정		
2	Q. 대지 주변 현황 및 대지경계 등을 정확히 파악할 수 있는 지적 현황도 및 수치지적도 제공요청	A. 수치지적도 및 지적현황도는 보유하고 있지 않으므로 사전기획용역 보고서를 참고하여 수행할 것		
3	Q. 대지 내 존치 예정인 식생활관, 강당, 본관동의 평면도, 입면도, 단면도 제공이 가능한 지?	A. 존치하는 건물(본관, 강당, 식생활관)의 기본 평면 · 입면 · 단면도 제공 예정		
4	Q. 제안공모지침서와 과업지시서의 인증 관련 내용이 상이한 바 확인 요청	A. 제안공모 지침서[16p]를 참조하여 과업 수행 할 것 1) 녹색건축물 예비인증: 일반등급이상 2) 에너지효율등급: 1++등급이상 3) 제로에너지건축물예비인증: 5등급 이상	16p	
5	Q. 항공사진은 제출도서에서 원천적으로 제외항목에 대해, 위성사진은 사용 가능한지 ?	A. 항공사진과 위성 드론사진도 동일한 내용이므로 사용 불가	30p	
6	Q. 주민공동복합문화센터 건물 내 돌봄 + 늘봄교실 2개의 교실 위치가 표현된 캐드파일 요청	A. 주민공동복합문화센터의 도면은 보유하고 있지 않으므로 추후 제공 가능 여부를 확인 ※ 주민공동복합문화센터 발주처: 군산시청		
7	Q. 학교부지를 할애한 공간에 주민센터 주차장이 설치되어 있는 바, 주민센터 진출입로 및 주차장을 활용한 학교 차량 주차계획이 가능한 지?	A. 가능. 현재, 군산구암초 주차장 조성공사 이후 주민센터 진출입로를 활용하여 통학버스 및 주차를 이용중에 있음		

※ 공모 심사 일정은 공고문을 참고