


[서식 11]

심사위원별 평가표

☐ 용역명 : 이리모현초 다목적체육관 증축설계 용역

심사 번호	추천여부	평가사유(간략하게 작성)
1		체육관의 층고가 낮아 . 사용상의 어려움이 예상됨
2	○	지역적 의장요소가 우수하며, 예산의 범위에서 보다 세밀하게 표현하기를 바랍니다 .

2024년 6월 18일

심사위원 : 김성진 

전북특별자치도익산교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하

심사위원별 평가표

☐ 용역명 : 이리모현초 다목적체육관 증축설계 용역

심사 번호	추천여부	평가사유(간략하게 작성)
1		<ul style="list-style-type: none">- 평면의 구성이 불균형- 주차장의 드수 배치.- 2층 이상출구문제의 확인여부.
2	○	<ul style="list-style-type: none">- 건물평면의 균형배치. 외부공간구성 양호.- 입면구성의 지역특색 반영- 주차장의 다량배치.

2024년 6월 18일

심사위원 : 이규태

전북특별자치도익산교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하

심사위원별 평가표

□ 용역명 : 이리모현초 다목적체육관 증축설계 용역

심사 번호	추천여부	평가사유(간략하게 작성)
1		<ul style="list-style-type: none">· 설계방안 및 시공성으로 편의성 우수하나 공사비 증가· 실내 체육관 농구코트 방음도 낮음으로 공간 활용성 저하. 체육관 외부구체 불함구
2	○	<ul style="list-style-type: none">· 시공성으로 고려한 피로된 주차장. 실내 체육관 농구코트 계획 양호· 공사비만 경제성을 고려한 공간 및 구조. 계획 계획 우수

2024년 6월 18일

심사위원 : 이성근 (인)

전북특별자치도익산교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하

심사위원별 평가표

□ 용역명 : 이리모현초 다목적체육관 증축설계 용역

심사 번호	추천여부	평가사유(간략하게 작성)
1	.	<ul style="list-style-type: none">◦ 체육관 면적 확대 확보◦ 행사용 무대가 필요한 경우 대안적 위치에 배치 가능.◦ 필로티 공간을 소로로 계획하여 공간에 원천 주변 운동장 축소 최소화
2	○	<ul style="list-style-type: none">◦ 2층 수장(의류)에 다양한 휴게(커뮤니티)공간 구성◦ 창고 및 주차실 계획◦ 창고 부속 주차대수 해소와 휴게공간을 고려하여 필로티 공간에 주차장 확대 확보

2024년 6월 18일

심사위원 : 정 선 풍 (인)


전북특별자치도익산교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하

심사위원별 평가표

☐ 용역명 : 이리모현초 다목적체육관 증축설계 용역

심사 번호	추천여부	평가사유(간략하게 작성)
1		전반적 이해가 보통이며, 제작성의 일반적 기능 구성과 기능 설정이 반영됨.
2	○	특히 이행계획 및 내·외부 기능 계획이 우수하며, 다목적체육관 및 공사 연계·동선 구성이 합리적임.

2024년 6월 18일

심사위원 : 한승훈

전북특별자치도익산교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하