

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 이리공고 기숙사 증축 설계용역

차량 진입 부분의 변경 고려 → 평행주차 1매
설치부분으로 변경할수 있는지 검토해주시며
감사하겠습니다 (후계마당 진입시 차량과
분리됨으로써 안전할것으로 판단)

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2025년 5월 20일

심사위원 : 이 성열 이영민

전북특별자치도익산교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 이리공고 기숙사 증축 설계용역

· 계획상 진행동선을 단순화 하여 차량 흐름을
유연하게 확보한 점에 있어 총평을
높게 평가할 것을 권장함.

· 각종 여객생 생활상의 안전(예방)에 대한
구체적인 계획과 해설 방안이 검토하라고
필요함.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2025년 5월 20일

심사위원 :

유희진 

전북특별자치도익산교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 이리공고 기숙사 증축 설계용역

- 토건으로 하기로 각 사생활시설의 재가공과 복도 공간의 비좁음에 대한 개선이
우선이나 복도폭이 확보해 보임.
제한된 공간으로 하기로는 어려우나, 부분적으로 마룻바닥을 교체하고
복도 일부를 확장해서 생활공간을 증대할 수 있게 개선 가능.
- X4 ~ X5도 기공을 내달 사생활시설로 이동할 복도이동시
사생활시설도움이 우려됨.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2025년 5월 20일

심사위원 : 7/2 채명 (인)

전북특별자치도산업교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 이리공고 기숙사 증축 설계용역

- 1층 주차장에서 기숙사로 출입하는 복도구 구간
확대하여 편도 도로
- 1층 여학생 생활실 1층 지면에 평행으로
방수등을 고려하여 FL 검토 필요

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2025년 5월 20일

심사위원 : 최인주 (인) 최영진 (인)

전북특별자치도산업교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 이리공고 기숙사 증축 설계용역

1. 학생들의 활용 및 안전 계획
검토함.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2025년 5월 20일

심사위원 : 이규환 (원)

전북특별자치도익산교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하