

[붙임10]

당선작 심사 종합평가

□ 공모명: 진안고원 자연학습장 증개축 설계 제안공모

평가사항	<ul style="list-style-type: none">- 원형의 평면구성 가능하다고 판단되며으로 내부공간과 외부공간의 밀착은 바람직하지 못함 프로그램의 혼탁성상
개선사항	<ul style="list-style-type: none">- 원형의 평면구성을 가능하다고 판단되나 외부공간과 내부공간 밀착 직접적으로 연결할 문가 있음- 복로간의 폭을 조정하여 아이들의 휴식 및 놀이공간이 가능하도록 전환할 것

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 10월 25일

심사위원장 : 구승범 ~~(인)~~

전라북도진안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: 진안고원 자연학습장 증개축 설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">· 대체로 풍경이나 물체를 통해 감시성이 떨어지거나 제한되는 경우· 표지판과 표지판에 설치하고 사용하는 위치가 되어야 함· 각 장의 특성을 고려하여 적절한 형태 및 종류로 제작할 것· 사용자 특성을 고려하여 차체 부피 등 가능한 시설을 제작할 것· 적성 경관과 어울리는 조형, 재료 및 색채 계획 확정
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 10월 25일

심사위원: 01 성준 윤수

전라북도진안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선자 개선사항

□ 공모명: 진안고원 자연학습장 증개축 설계 제안공모

개선사항	1) 중정을 중심으로 위치되는 내.외부의 공간이 매력적입니다.
	2) 다만, 중정의 경관부분은, 시각적, 개방과 시인성을 고려하여 제작하거나, 낮은 수준으로 계획을 고려하여 주시기 바랍니다
	3) 중정이 내부를 통하여 접근하도록 되었는데, 외부에서 중정으로, 지붕으로 연결되는 등선구조 및, 사용의 편리성을 고려 바랍니다
	4) 사업비내호, 실행이 어려워 보입니다. 발주처와 협의가 필요하라고 판단됩니다. <당선안堵이 아닌, 사업비와 기관을 고려한 경쟁력>

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 10월 25일

심사위원: 유보영 (인)

전라북도진안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선자 개선사항

□ 공모명: 진안고원 자연학습장 증개축 설계 제안공모

개선사항	<p>- 원형공간 구조는 교육과정 변화에 따라 변경되었으나 대응하기 어려움으로 원형공간구조와 각형공간구성을 병행하여 구성하면 더 효율적인 공간구성이 될 것과 사용됨.</p>
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 10월 25일

심사위원:



전라북도진안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: 진안고원 자연학습장 증개축 설계 제안공모

개선사항	<p>- 주민이용권 캐릭터들이 이용할수 있는 방법이나 액세서리, 이후 공간과의 연계를 고려한 -개시기능, 간접적인 계획. 제작할것을 제시해주세요.</p>
------	---

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 10월 25일

심사위원:

김영길 (날짜)

전라북도진안교육지원청 설계공모심사위원장 구하

[붙임9]

당선작 개선사항

□ 공모명: 진안고원 자연학습장 증개축 설계 제안공모

개선사항

- 원형평면에 의한, 내부공간 창호(사다리꼴) 평면에 있어, 가구배치를 비롯한 사용자 편의성을 고려해, 디테일한 조정(벽체 각각 등)이 필요함.
- 북쪽에 위치한 실습실, 이론교육실, 교강사 휴게실 등의 채광 및 날방에 효과적인 계획이 필요함.
- 중정광장 옥외계단 설치시 하부 복도의 양압함과 채광 상태를 검토하고, 중앙의 옥상 진입부(창)는 더 넓은 공간이 필요함.

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 10월 25일

심사위원: 이동희 

전라북도진안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하

[붙임9]

당선자 개선사항

□ 공모명: 진안고원 자연학습장 증개축 설계 제안공모

개선사항	<ul style="list-style-type: none">- 증축을 위한 공간의 여백, 평면·구조적 고려 필요- 좌식 등 방위에 민감한 실내 대한 배치계획을 신중히 고려- 방위에 따른 햇빛 차단, 냉·난방, 흔기에 대한 다양한 고려 필요- 북쪽한 실내의 소통·휴게 공간의 역할을 중점이 갖도록 세심한 배려 필요- 접근 편의 이용하여 수생 생물들을 관찰할 수 있는 습지를 조성하는 방안 연구 필요
------	--

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2022년 10월 25일

심사위원: 한 창호

전라북도진안교육지원청 설계공모심사위원장 귀하