


설계공모 당선작 개선사항

☐ 용역명 : 무주 창의예술 미래공간 신축 설계 용역

- 타당성계획 더 적극적으로 표현해바라감
- 타당성계획 더 적극적으로 검토요구됨

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 8월 29일

심사위원 :  (인)

전북특별자치도무주교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

☐ 용역명 : 무주 창의예술 미래공간 신축 설계 용역

주변공간은 주차로 인하여
인하여 원함한 공간 활용을 위한
장안이 된것을 보면
주제에 맞지 않습니다.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 8월 29일

심사위원 : 김동래

전북특별자치도무주교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 무주 창의예술 미래공간 신축 설계 용역

- 입면의 마감재: 현대적 트렌드는 감미한 재료
- 진입공간에 조경면적이 적으므로
수종선정 및 바닥 패턴에 조경적 요소 도입.
- 공연장 좌석 배치: 앞·뒤 어긋자미 배치하여
무대는 집중 하도록 함.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 8월 29일

심사위원 : 김철환

전북특별자치도무주교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 무주 창의예술 미래공간 신축 설계 용역

- 2,3층 라장식 단순화 됨(1층 라장식 배합등에 반영)
- 3층 테라스 및 학생운동계, 캠퍼스조각공원 장애인 접근
가능함 등 유익을 제함 됨.
- 2,3층 휴게시설부 개방공간에 야외 테라스 추가.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 8월 29일

심사위원 : 정 대 조 (인)

전북특별자치도무주교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 무주 창의예술 미래공간 신축 설계 용역

- 공연장이 2층에 계획되면서 발생하는 3층 공간에서의 단차가 사용자에게 불편을 주지 않도록 고려가 필요함.
- 기존 건축물과의 적극적인 연계방안에 대한 검토가 필요함.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2024년 8월 29일

심사위원 : 송석기 홍석기

전북특별자치도무주교육지원청 설계공모 심사위원회위원장 귀하