

당선작 심사 종합평가

□ 용역명 : 남원노암초 본관동 그린스마트스쿨 개축 설계용역

평가사항	· 주차장 계획, 보차분리 등 외부공간에 대한 계획이 잘되어 있으며 내·외부 공간의 유기적 연결도 반영된 계획이라 판단됨.
개선사항	· 학생들의 안전성을 고려하여 옥상광장의 난간은 과도할 정도로 높게 설치할 것을 권장하며 대치 바깥쪽(서쪽)에 주차장이 있다고는 하나 대치내 주차공간이 다소 부족한 부분이 있음.

당선작에 대한 심사평가 및 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2023년 7월 25일

심사위원장 : 이 덕 흥 서인택

전라북도남원교육지원청 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 남원노암초 본관동 그린스마트스쿨 개축 설계용역

- 화장실 취치에 대한 재고가 필요.
 - 초등학교 저학년에게는 화장실 이용도 학습의 일환이며 교사의 돌봄이 필요한 경우도 있음.
- 학생들의 안전성을 고려하여 옥상방망 느낌을 과도할 정도로 높게 설치할 것을 권장함.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

23년 7월 25일

심사위원 : 이석봉 위원장

설계공모 심사위원회위원장귀하


설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 남원노암초 본관동 그린스마트스쿨 개축 설계용역

- 본관동(개축) 앞부분(보행통로)에 동쪽 차량 출입구 등에서 물건하역 및 긴급상황 발생시 차량이 동행 가능하도록 적극적으로 폭원을 확보하선 좋겠음.
- 본관동(개축) 복도에서 우리함께마당으로 설치된 쉼이문의 구조 및 열손실에 유의할 필요가 있음. 그 위쪽에 약간의 차양을 설치하거나, 아님 약간의 Setback 하여 문문을 보호할수 있도록 하면 좋을것임.
- 2층 평면도에서 본관동(개축)과 후관동(기존) 복도를 순회할수 있도록 계단을 약간 조정하면 더 좋을듯함.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2023년 7월 25일

심사위원 : 이 동 희 

설계공모 심사위원회위원장귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 남원노암초 본관동 그린스마트스쿨 개축 설계용역

- 1층 화장실 위치를 중앙 쪽으로 이동하여 길
를 참고 바랍니다.
- 버스 주차장은 2대 하고 나머지는 일반
승용차 주차장으로 참고 바랍니다.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2023년 7월 25일

심사위원 :  (인)

설계공모 심사위원회위원장 귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 남원노암초 본관동 그린스마트스쿨 개축 설계용역

◦ 학생들이 마크 상부를 십자섬에까지 공장으로 활용
할수있도록 접근성이 좋을것 같음.
◦ 후관동 지층과 본관을 옥상의 유기적인 연결이
부족함.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2023년 7월 25일

심사위원 : 김 준 (인)

설계공모 심사위원회위원장귀하

설계공모 당선작 개선사항

□ 용역명 : 남원노암초 본관동 그린스마트스쿨 개축 설계용역

- 증축아파트쪽 학생 등교를 위한 보조출입구 제해 검토필요.
- 버스주차장 통제는 차량전 기동시 저지르 버스 주차대수검토 및 버스주차장축소를 통한 기존 주차장 제해 재검토필요.
- 하역공간위치가 애매하여, 양구청과 상의하여 저지른 위치조각.
- 강당 이용(개방공간)을 위한 주차면수 재검토 필요.
- 축하드립니다.

당선작에 대한 개선사항을 위와 같이 제출합니다.

2023 년 1 월 9 일

심사위원 : 강영현 (인)

설계공모 심사위원회위원장귀하